



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021

№ 1300-а

О первичных средствах пожаротушения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, Уставом Новоуральского городского округа, Положением «О первичных мерах пожарной безопасности в границах Новоуральского городского округа», утвержденным решением Думы Новоуральского городского округа от 29 ноября 2006 года № 160, и в целях обеспечения защиты граждан и имущества от пожаров на территории Новоуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и физических лиц;

2) перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Новоуральского городского округа, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Новоуральского городского округа:

1) обеспечить наличие в помещениях (строениях), находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно перечню, утвержденному подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;


2) выбор типа и расчет необходимого количества ручных огнетушителей на объектах (в помещениях) производить согласно нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Новоуральского городского округа, обеспечить наличие в соответствующих жилых домах первичных средств пожаротушения согласно перечню, утвержденному подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Новоуральского городского округа от 02 октября 2014 года № 2164 - а «О первичных средствах пожаротушения».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия
Главы Новоуральского городского округа



В.Я. Тюменцев

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых первичных средств пожаротушения
и противопожарного инвентаря для помещений и строений,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и физических лиц

Наименование помещений, строений	Наименование первичных средств пожаротушения, их количество	Примечание
Квартиры, комнаты общежития	- огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 кг. в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади жилья помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату); - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» <*>	приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья <*> для квартирных зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением
Индивидуальные жилые и дачные дома	- для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше); - емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра; - немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, ломы, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, дизлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком)	Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов
Гаражи	- огнетушители емкостью не менее 5 кг. (порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место; - асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение;	Приобретается за счет владельцев

Наименование помещений, строений	Наименование первичных средств пожаротушения, их количество	Примечание
	- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение; - трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль	
Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сарай, помещения для скота, птицы)	огнетушители емкостью не менее 5 кг. (порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади	Приобретается за счет владельцев
Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных земельных владений	по нормам <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Приобретается за счет владельцев

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.
2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.
3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 литров и комплектуется двумя ведрами.
2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м. (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.
3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, желательны порошковый, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.
4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.
5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.